



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

41000 Zagreb
Avenija Vukovar 78
Tel.: 633-444
Fax.: 536-688

CERTIFIKAT Br. 1640-5/93.
CERTIFICATE No.

Proizvod RUČNI APARAT ZA GAŠENJE PRAHOM S-6
Product

Podnositelj zahtjeva PASTOR - TVORNICA VATROGASNIH APARATA
Applicant Zagreb, Selska c. 90a

Proizvođač PASTOR - TVORNICA VATROGASNIH APARATA
Manufacturer

Osnovna obilježja proizvoda P6 A, ABC 40
Principal characteristics of the product

Datum proizvodnje 1993. god.
Date of production

Broj i datum izvješća o ispitivanju 1640-5/93. 20.08.1993.
Test report number and date

Rok važnosti certifikata NEOGRANIČEN
Certificate validity Svake dvije godine obavezna je kontrola podudarnosti

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i standarda

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards

Naredba o obaveznom atestiranju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl. list SFRJ br. 16/83).

Ovlaštena organizacija CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE VATROGASNIH
Authorized organization KADROVA MUP-a RH
Zagreb, Ksaverska cesta 107

Broj i datum izdavanja ovlaštenja 383-01/92-01/016, 27.02.1992.
Licence No. and date of issue

Datum 20.08.1993.
Date

M.P.
Seal



Podpis ovlaštene osobe
Signature of authorized person
M. HRYAČIĆ, prof.