



OBAVIJEST SERVISERIMA

Broj:

01/12

Datum: 24.01.2012.


Poštovani,

Obaviještavamo Vas da je od početka 2012. godine izvršena promjena spremnika na vatrogasnom aparatu od 1 kilograma.

Sukladno toj promjeni izmjenjeni su nosač aparata te usponska cijev aparata.


Nova izvedba aparata evidentira se pod šifrom 501005H.

Molimo Vas da pri naručivanju rezervnih dijelova za isti obratite pozornost na nove šifre usponske cijevi i nosača aparata koje se nalaze u katalogu rezervnih dijelova.



P1
501004H

1 - VT3000 – Cijev usponska P1
2 - NR0000 – Nosač aparata P1



P1A – Ø85
501005H

3 – VT3012 – Cijev usponska P1A
4 – NR0002 – Nosač aparata P1A

Za Pastor TVA:

Radman Bojan
Inženjer tehničke podrške

Mario Martić
Član uprave