



# PASTOR

Tvornica vatrogasnih aparata d.d.

Novaćka 2, 10437 Rakitje, Hrvatska

Tel: +385 1 3018-485

Fax: +385 1 3691-455

URL: [www.pastor.hr](http://www.pastor.hr)

e\_mail: [prodaja@pastor.hr](mailto:prodaja@pastor.hr)

# PASTOR

G R U P A

## VATROGASNI APARAT P9+

### Prijenosni na prah pod stalnim tlakom

Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevodne s punjenjem od 50 kg praha. <br>Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata. <br><br>NACIN UPORABE: Kod uporabe treba izvući osigurač, uzeti gumenu spojnu cijev u ruke te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem. Mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha pomoću ručke ventila. <br><br>PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog malih dimenzija i mase preporučujemo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. <br>Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina



## PASTOR

VATROGASNI APARAT

9kg PRAH ABC 34A 233B C



1. IZVUCI OSIGURAČ



2. PRITISNI RUČICU VENTILA



POŽARI ELEKTRO UREĐAJA DO 1000 V,  
S UDALJENOSTI VEĆE OD 1m

OBVEZNO SERVISIRATI NAKON SVAKE UPORABE, APARAT REDOVNO  
PUNJENI I SPRAVNI S IZVUCENIM OSIGURAČEM I PREDLOZIM IZVUCI OSIGUR  
U RUKAVCI, A KONTROLNO ISPITIVANJE SVAKIH 5 GODINA U OVAJSTOR  
PODREČKI ROBOTI SASTO ORIGINALNE REGIJNE DUKOR

PODURČJE PRIMJENE: -30°C do +60°C

VRIJEME PRAŽNJEJA: 16s

ENVIJENJE ZC: 1640-6/93; 1-2/04

STANDARD: HRN 2:CC.035; EN3

TIP APARATA: P9

PASTOR-TVA

Tvornica vatrogasnih aparata d.d.

EN3

0062

INE D. 01/23/03

NoviŠt 2. Bulev, promet  
Tel: 01/3634-485 Fax: 01/3691-455  
www.pastor.hr